

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Буратино» р.п.Кузоватово (МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п.Кузоватово)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы . Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Барышскому и Кузоватовскому районам Ульяновской области

ул.Фрунзе д.14 тел. 8(84237)2-15-12

В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений № 12/1/12 от 05.04.2021г. направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений от 05.08..2021г

№ п/п	Выявленные нарушения	Проведенные мероприятия по устранению выявленных нарушений
1.	В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 «Буратино» р.п. Кузоватово Ульяновской области не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС)	Заказана техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС).
2.	В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 «Буратино» р.п. Кузоватово не внесена информация о перекатке пожарных рукавов в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Внесена информация о перекатке пожарных рукавов в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
3.	Руководитель не организовал проведение проверки внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Заключён договор по проведению проверки внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи. По мере поступления финансовых средств ,работы будут выполнены и составлен акт .
4.	Пожарный пост (на месте установки контрольно-приёмного прибора АУПС) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Приобретён самоспасатель « Шанс - Е» с полумаской
5.	В здании детского сада МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово в помещении пожарного поста (на месте установки контрольно-приемного прибора АУПС) не имеется инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности автоматической установки пожарной сигнализации	Разработана инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности автоматической установки пожарной сигнализации
6	На территории или здании детского сада МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово не имеется указателей направления движения к источникам	На здании установлены указатели направления движения к источникам наружного

	наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения и светоотражающей поверхностью, либо световых указателей, подключенных к сети электроснабжения и включенных в ночное время или постоянно	противопожарного водоснабжения с светоотражающей поверхностью
7	В актовом зале МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово, в качестве отделки потолка применяется ПВХ плитка, что не соответствует классу пожарной опасности строительных материалов КМ1	В актовом зале снята ПВХ плитка
8	В здании Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 «Буратино» р.п. Кузоватово на двери логопедической группы, ведущей на лестничную клетку, отсутствует доводчик	На двери логопедической группы, ведущей на лестничную клетку, установлен доводчик
9	В здании МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово на путях эвакуации не имеется эвакуационного освещения находящегося в круглосуточном режиме работы или включающегося автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	На путях эвакуации установлено эвакуационное освещение включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения
10	Руководитель не организовал внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты об испытании наружной открытой лестницы №1, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре	Информация систем противопожарной защиты об испытании наружной открытой лестницы №1, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре внесена в журнал эксплуатации
11	Руководитель не организовал внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты об испытании наружной открытой лестницы №2, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре	Информация систем противопожарной защиты об испытании наружной открытой лестницы №2, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре внесена в журнал эксплуатации
12	Руководитель не организовал внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты об испытании наружной открытой лестницы №3, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре	Информация систем противопожарной защиты об испытании наружной открытой лестницы №3, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре внесена в журнал эксплуатации
13	Руководитель не организовал внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты об испытании наружной открытой лестницы №4, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре	Информация систем противопожарной защиты об испытании наружной открытой лестницы №4, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре внесена в журнал эксплуатации
14	Дверь подвала МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрывается на замок. На двери подвального	На двери подвального помещения не размещена информация о месте хранения ключа.

	помещения не размещена информация о месте хранения ключа.	
15	Руководитель не обеспечил в подвальном помещении проведение работ по заделке негорючими материалами, образовавшиеся отверстия в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами, трубопроводом	Проведена работа по заделке негорючими материалами, образовавшиеся отверстия в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами, трубопроводом
16	В здании МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово в группе «Ромашка» в помещении спальни с дымового пожарного извещателя не снят защитный транспортировочный колпак, в виду чего помещение фактически незащищено автоматической установкой пожарной сигнализации	В группе «Ромашка» в помещении спальни с дымового пожарного извещателя снят защитный транспортировочный колпак, в виду чего помещение фактически незащищено автоматической установкой пожарной сигнализации
17	В здании МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей проводится без соблюдения сроков регламентных работы (не регулярно, с периодичностью реже чем 1 раз в месяц)	Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей 1 раз в месяц
18	В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 «Буратино» р.п. Кузоватово Ульяновской области имеющаяся программа проведения вводного противопожарного инструктажа, разработана без учета требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности (в ней отсутствуют общие сведения об объекте и не имеется информации об установленных на объекте распорядительными документами (приказами) мерах пожарной безопасности	Программа проведения вводного противопожарного инструктажа, разработана с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности (в ней отсутствуют общие сведения об объекте и не имеется информации об установленных на объекте распорядительными документами (приказами) мерах пожарной безопасности
19	В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 «Буратино» р.п. Кузоватово Ульяновской области программа проведения первичного противопожарного инструктажа, разработана без учета требований стандартов, правил норм и в ней не отражены следующие вопросы: -порядок содержания территории, зданий и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на территорию, этажи, кровлю и т.д.); -мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; -порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;	Программа проведения первичного противопожарного инструктажа, разработана с учетом требований стандартов, правил норм ,в ней отражены следующие вопросы: -порядок содержания территории, зданий и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на территорию, этажи, кровлю и т.д.); -мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

	<p>-порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;</p> <p>-расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;</p> <p>-порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;</p> <p>-допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и иных изделий и продукции;</p> <p>-порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;</p> <p>-обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);</p> <p>-допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</p>	<p>-порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;</p> <p>-порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;</p> <p>-расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;</p> <p>-порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;</p> <p>-допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и иных изделий и продукции;</p> <p>-порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;</p> <p>-обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);</p> <p>-допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</p>
20	<p>В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 «Буратино» р.п. Кузоватово Ульяновской области декларация пожарной безопасности составлена в отношении</p>	<p>Декларация пожарной безопасности находится в разработке</p>

	юридического лица, а не в отношении здания МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово относящегося к зданию класса функциональной пожарной опасности Ф1.1	
21	В здании МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово под лестничными маршами размещены изделия из горючих материалов	под лестничными маршами изделия из горючих материалов устранены
22	В пищеблоке здания МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово вытяжная вентиляция не очищена от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, и периодичностью не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Закл ^ю ч ^{ён} договор по очистке вытяжной вентиляции от горючих отходов и отложений .По мере поступления финансовых средств ,работы будут выполнены и составлен акт .
23	В здании МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово на пути эвакуации из группы среднего возраста рас ^{по} о ^ж ены лавочки (уменьшающие ширину прохода) эвакуации из группы	В средней группе лавочки (уменьшающие ширину прохода) по пути эвакуации из группы заменены на узкие

Отчет сдал заведующий МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п.Кузоватово _____ И.И.Кувшинова

