

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  
по Ульяновской области**

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27  
тел. горячей линии: 8-(8422) -39-99-99, единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, <http://73.mchs.gov.ru>

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071,  
тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: [ugpnuln@mail.ru](mailto:ugpnuln@mail.ru)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БАРЫШСКОМУ И КУЗОВАТОВСКОМУ РАЙОНАМ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Радищева, 115, г. Барыш, 433750,  
тел. 8-(84253) 21-0-11

Предписание N 12/1/12

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
**Заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 4 «Буратино» р.п. Кузоватово Кувшиновой Ирине Ивановне**

Во исполнение распоряжения Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Барышскому и Кузоватовскому районам Ульяновской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области Кабаевой Ольги Владимировны от 9 марта 2021 года № 12, ст. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 16.03.2021 года по 5.04.2021 года, проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Барышского и Кузоватовского районов по пожарному надзору Ведерниковым Михаилом Владимировичем, совместно с заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 «Буратино» р.п. Кузоватово Кувшиновой Ириной Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 4 «Буратино» р.п. Кузоватово Ульяновской области не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС)	Правила противопожарного режима в РФ п. 54	До 12.08.2021	
2.	В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 4 «Буратино» р.п. Кузоватово не внесена информация о перекатке пожарных рукавов в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п. 50	До 12.08.2021	
3.	Руководитель не организовал проведение проверки внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п. 48	До 12.08.2021	
4	Пожарный пост (на месте установки контрольно-приёмного прибора АУПС) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных фак-	Правила противопожарного режима в РФ п.	До 12.08.2021	

1	2	3	4	5
	торов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	56		
5	В здании детского сада МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово в помещении пожарного поста (на месте установки контрольно-приёмного прибора АУПС) не имеется инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности автоматической установки пожарной сигнализации	Правила противопожарного режима в РФ п. 56	До 12.08.2021	
6	На территории или здании детского сада МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово не имеется указателей направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения и светоотражающей поверхностью, либо световых указателей, подключенных к сети электроснабжения и включенных в ночное время или постоянно	Правила противопожарного режима в РФ п. 48	До 12.08.2021	
7	В актовом зале МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово, в качестве отделки потолка применяется ПВХ плитка, что не соответствует классу пожарной опасности строительных материалов КМ1	ФЗ от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134 часть 6.	До 12.08.2021	
8	В здании Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 «Буратино» р.п. Кузоватово на двери логопедической группы, ведущей на лестничную клетку, отсутствует доводчик	Правила противопожарного режима в РФ п. 14	До 12.08.2021	
9	В здании МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово на путях эвакуации не имеется эвакуационного освещения находящегося в круглосуточном режиме работы или включающегося автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	Правила противопожарного режима в РФ п. 37	До 12.08.2021	
10	Руководитель не организовал внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты об испытании наружной открытой лестницы № 1, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре	Правила противопожарного режима в РФ п. 17 (б)	До 12.08.2021	
11	Руководитель не организовал внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты об испытании наружной открытой лестницы № 2, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре	Правила противопожарного режима в РФ п. 17 (б)	До 12.08.2021	
12	Руководитель не организовал внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты об испытании наружной открытой лестницы № 3, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре	Правила противопожарного режима в РФ п. 17 (б)	До 12.08.2021	
13	Руководитель не организовал внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты об испытании наружной открытой лестницы № 4, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре	Правила противопожарного режима в РФ п. 17 (б)	До 12.08.2021	
14	Дверь подвала МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрывается на замок. На двери подвального помещения не размещена информация о месте хранения ключа.	Правила противопожарного режима в РФ п. 18	До 12.08.2021	

1	2	3	4	
15	Руководитель не обеспечил в подвальном помещении проведение работ по заделке негорючими материалами, образовавшиеся отверстия в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами, трубопроводом	Правила противопожарного режима в РФ п. 15	До 12.08.2021	
16	В здании МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово в группе «Ромашка» в помещении спальни с дымового пожарного извещателя не снят защитный транспортировочный колпак, в виду чего помещение фактически незащищено автоматической установкой пожарной сигнализации	Правила противопожарного режима в РФ п. 54	До 12.08.2021	
17	В здании МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей проводится без соблюдения сроков регламентных работы (не регулярно, с периодичностью реже чем 1 раз в месяц)	Правила противопожарного режима в РФ п. 54	До 12.08.2021	
18	В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 «Буратино» р.п. Кузоватово Ульяновской области имеющаяся программа проведения вводного противопожарного инструктажа, разработана без учета требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности (в ней отсутствуют общие сведения об объекте и не имеется информации об установленных на объекте распорядительными документами (приказами) мерах пожарной безопасности	«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (Приказ МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645). п. 14	До 12.08.2021	
19	<p>В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 «Буратино» р.п. Кузоватово Ульяновской области программа проведения первичного противопожарного инструктажа, разработана без учета требований стандартов, правил норм и ней не отражены следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок содержания территории, зданий и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на территорию, этажи, кровлю и т.д.);</li> <li>- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;</li> <li>- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаро-взрывоопасных веществ и материалов;</li> <li>- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;</li> <li>- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;</li> <li>- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;</li> <li>- допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и иных изделий и продукции;</li> <li>- порядок и периодичность уборки горючих отходов и</li> </ul>	Правила противопожарного режима в РФ п. 393	До 12.08.2021	

1	2	3	4	5
	<p>пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;</p> <p>- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);</p> <p>- допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</p>			
20	В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 «Буратино» р.п. Кузоватово Ульяновской области декларация пожарной безопасности составлена в отношении юридического лица, а не в отношении здания МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово относящегося к зданию класса функциональной пожарной опасности Ф1.1	Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 64	До 12.08.2021	
21	В здании МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово под лестничными маршами размещены изделия из горючих материалов	Правила противопожарного режима в РФ п. 16 «к»	До 12.08.2021	
22	В пищеблоке здания МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово вытяжная вентиляция не очищена от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, и периодичностью не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Правила противопожарного режима в РФ п. 43	До 12.08.2021	
23	В здании МДОУ д/с №4 «Буратино» р.п. Кузоватово на пути эвакуации из группы среднего возраста расположены лавочки (уменьшающие ширину прохода) эвакуации из группы	Правила противопожарного режима в РФ п. 16 «ж»	До 12.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

"5" апреля 2021 года



Государственный инспектор Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской области по пожарному надзору Ведерников М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

"5" апреля 2021 года

заведующая Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 «Буратино» р.п. Кузоватово  
Кувшинова Ирина Ивановна

(должность, фамилия, инициалы)